

등록번호	기획감사실-12997
등록일자	2018. 11. 19.
결재일자	2018. 11. 19.
공개구분	비공개(5,6)



업무보고

주무관	감사계장	기획감사실장	부구청장
			전달 2018. 11. 19
협조자			

제 목 : 2018년 도시기초시설물 관리실태 감찰결과

주민불편사항 사전 예방 및 품격 있는 도시창출을 위해 실시한 「2018년 도시기초시설물 관리실태」 감찰결과 보고임.

☞ 2018년 도시기초시설물 관리실태 감찰계획 관련[기획감사실-11956(2018.10.14.)호]

I 감찰개요

- 감찰기간: 2018. 11. 5.(월) ~ 11. 9.(금), 5일간
- 감찰대상: 총 38개소
 - ▷ 2018년 시설공사 준공 사업장 9개소
 - ▷ 2018년 도로점용(보도굴착, 턱 낮추기) 현장 28개소
 - ▷ 수영구 ○○○(○○ ○○○ ○○○ 소재) 1개소
- 감찰 반: 감사계장 외 2명
- 중점 감찰내용
 - ▷ 도로(보도)포장, 경계석, 측구시설 등 시공 상태
 - ▷ 가로수 식수대, 가로수 보호 덮개 및 받침틀 시공 상태
 - ▷ 각종 돌출시설물 주변 마무리 및 정밀시공 상태 등
 - ▷ ○○○ 시설물 관리실태 및 이용객 편익 저해요인 등

II 감찰결과

- 총 평
 - ▷ 주민 불편사항 해소 및 품격 있는 도시창출을 위해 소관부서에서는 각종 도시기초시설물 대하여 적합하게 시공 및 관리하고 있으나,

- ▷ 금회 감찰대상 사업장에 대해 현장 확인 결과 일부 사업장에서는 보·차도 경계석 파손, 보도 침하 및 파손 등 시설물 정비가 필요한 곳이 있었으며,
- ▷ 시설물 관리부서에서는 관련 규정을 충분히 숙지하여 시설물 설치는 물론 정기적 점검 실시 등 유지·관리에도 만전을 기하여야 할 것임.

○ 주요 지적사항

- ▷ 2018년 도시기초시설물 준공 사업장 1개소

사업명	지적내용	조치사항	비 고
○○○○○ 앞 교통체계 개선사업	-점자블럭 설치 오류 -보도블럭 마감처리 불량	하자보수 등 정비 조치	교통 행정과

- ▷ 2018년 도로점용(굴착) 현장 8개소

점용위치	지적내용	조치사항	비 고
광안동 ○○○-○ 일원	-노후 보도블럭 사용(복구)	재설치 등 정비 조치	건설과
남천동 ○○○-○ 일원	-보도블럭 침하	침하부분 정비 조치	도시 관리과
광안동 ○○○-○ 일원	-보도 쓰레기 및 폐블럭 방치	보도청소 등 정비 조치	도시 관리과
광안동 ○○○-○○ 일원	-보도블럭 침하	침하부분 정비 조치	도시 관리과
남천동 ○○-○○ 일원	-보차도경계석 파손	파손부분 정비 조치	도시 관리과
광안동 ○○○-○ 일원	-보도 불량(훼손)	훼손부분 정비 조치	도시 관리과
광안동 ○○○-○ 일원	-보도 불량(턱높이)	턱높이 정비 조치	도시 관리과
민락동 ○○○ 일원	-보도 불량(훼손)	훼손부분 정비 조치	도시 관리과

○ 수영구 ○○○

▷ 2018년 상반기(2/12), 하반기(10/18) 연 2회 자체 안전점검 실시 등 시설물관리에 노력하고 있으며, 감찰결과 ‘특이사항 없음’.

(현장 감찰일자: 2018.11.07.(수))

▷ 권고사항

- ○○○ 정문 옆 쓰레기수거장 노출로 미관저해 및 불쾌감 유발할 수 있으므로 차폐시설(칸막이 등) 설치하여 ○○○ 이미지 제고 및 환경미화를 권고함.

Ⅲ 결과조치

- 지적사항은 소관부서에 통보하여 주민 불편사항이 조기에 해소될 수 있도록 즉시 정비토록 조치하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 업무담당자에 대하여는 부서 자체 교육 및 업무연찬 실시.
- 지적사항 조치결과 제출 : 2019. 1. 18.

붙임 : 도시기초시설물 감찰결과 지적사항(현황사진) 1부. 끝.